

SZPITAL W PYSKOWICACH
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
tel. 42/ 233-24-24
NIP 969169696 Regon 276247465

Pyskowice, 2015-11-06

Numer sprawy: Sp/AZP/381/3/poza/2015

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy Sp/AZP/381/3/poza/2015, nazwa zadania: Wymiana zespołu napędowego dźwigu osobowego szpitalnego nr fabryczny 100/G/2006

W związku z planowanym zakupem w ramach dotacji na zadanie „Modernizacja budynku szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” Zarząd Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Dostawa zespołu napędowego dźwigu osobowego szpitalnego nr fabryczny 100/G/2006 wraz z wymianą i uzyskaniem odbioru UDT

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 42419100-7 części dźwigów

Termin wykonania zamówienia:
2015-12-30

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do zadania mogą przystąpić firmy które:
- w okresie ostatnich 3 lat wykonały minimum 3 dostawy i wymiany zespołów napędowych dźwigów osobowych szpitalnych lub montaż całych dźwigów osobowych

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	cena	Waga 90 pkt
-----------------	------	-------------

Nazwa kryterium	Doświadczenie	Waga 10
-----------------	---------------	---------

Inne informacje dotyczące obliczania poszczególnych kryteriów :



kryterium cena obliczanie matematyczne ,

kryterium doświadczenie na podstawie przedstawionych do oferty wykonanych prac

3 wykonane zadania 1pkt,

od 4 do 10 wykonanych zadań 5 pkt

powyżej 11 wykonanych zadań 10 pkt

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-11-12 do godz. do 12:00

w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

w sekretariacie dyrekcji

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:

azp.szpital@gmail.com wymagane potwierdzenie zwrotne przez Zamawiającego otrzymania poczty.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl

oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Kuliński Dariusz

godzinach pracy zamawiającego

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Prezes Zarządu Leszek Kubiak

PREZES ZARZĄDU
Leszek Kubiak

Załącznik Nr. 1

FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

dot.: postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: Sp/AZP/381/3/poza/2015. Nazwa zadania: Wymiana zespołu napędowego dźwigu osobowego szpitalnego nr fabryczny 100/G/2006
Oferuję wykonanie za cenę :

Cena netto	Cena brutto	Ilość wykonanych wymian w okresie 3 lat

.....

(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr. 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, numer sprawy: Sp/AZP/381/3/poza/2015,
nazwa zadania: Wymiana zespołu napędowego dźwigu osobowego szpitalnego nr fabryczny
100/G/2006

Warunki

w okresie ostatnich 3 lat wykonały minimum 3 dostawy i wymiany zespołów napędowych dźwigów
osobowych szpitalnych lub montażu całych dźwigów osobowych

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)



KSIĘGA REWIZYJNA DŹWIGNICY

Wytwórca **ZUD Warszawa** Modernizujący : **Z.D. Z.Grocholski Pyskowice**

Rodzaj dźwignicy **Dźwig osobowy - szpitalny** Typ

Rok budowy **1974**

Nr fabryczny **26953 /**

Rok modernizacji **2006**

100/G/2006

Udźwig **500 kg**

Nr ewidencyjny **3107001523**

Lokalizacja : **Budynek Szpitala (winda „czysta”)**

Eksploatujący : **Szpital Powiatowy w Pyskowicach**
Pyskowice ul. Szpitalna 2

Załączniki :

Protokół odbioru technicznego dźwignicy
wraz z dokumentacją techniczną.

Gliwice, dnia 01.02.2007

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Gliwicach
Kierownik
Działu Urzędów Technicznych
mgr inż. Eugeniusz Zielenka
(pieczęć i podpis)

PASZPORT DŹWIGU TYPOWEGO

Dane ogólne

- 1.1. Użytkownik dźwigu, adres *Szpital Rejonowy w Chorzowie*
 1.2. Adres zainstalowania dźwigu *bud. szpitala - parteru piwny*
 1.3. Wytwórca: ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W-wa, ul. Postępu 12
 1.4. Zakład montujący: *Medo Mont. Urząd. Elektr. PŁ*
 1.5. Rodzaj dźwigu /oznaczenie wg programu producenta/ *SD-E - szpitalny*
 1.6. Numer fabryczny *26953* Rok budowy *1973*

Dane techniczne

- 2.1. Udźwig nominalny *500 kb lub 600 z obsługa 6*
 2.2. Liczba przystanków *4* Liczba drzwi przystank. *4*
 2.3. Wysokość podnoszenia *10,08 m*
 2.4. Prędkość nominalna i dojazdowa *0,5 / 0,25 m/sch*
 2.5. Rodzaj sterowania *przeprisyw. przystanki* wg schematu E *E 419*
 2.6. Wymiary szybu i maszynowni odpowiadają Polskiej Normie
 PN-71/M-453 *PN-71/M-453b1*

Wciągarzka

- 3.1. Silnik elektryczny: typ *SBJDc 750/240* Nr fabr. *852470*
 moc *55/135* kW prędkość obrotowa *1000/250* obr/min.
 prąd znamionowy *16,120* A, napięcie znamionowe *380* V
 3.2. Hamulec typ *mechaniczny*
 3.3. Luzownik typ *ELS-3* Nr fabr. *565*
 3.4. Reduktor typ *R-4 A1* przełożenie *1:50* Nr fabr. *565*
 3.5. Tarcza cierna $\emptyset$ *580* rowki typ *połokr. produk. podłojuc*
 kąt podcięcia opasanie

Wyłączniki

- 4.1. Zestaw wyłącznika nadmiarowego: stycznik linowy typ *M110-60*
 zakres przełącznika termobimetalowego *20 ÷ 30 A*
 4.2. Dźwigu typ *EOZ-13* *500V - 100A*
 4.3. Główny, typ *EV-5*
 4.4. Zatrzymania, typ *ED 5*
 4.5. Przełącznik /aparatu/ piętrowy typ *D-329*
 4.6. Krańcowe typ

Drzwi przystankowe

- 5.1. Rodzaj *2 skrytkowe ruchliwe* typ *DR-10* wykonanie *elektron*
 5.2. Zamek bezpieczeństwa typ *elektron*
 5.3. Krzywka przesuwana /ruchoma/ typ

REJONOWY DOZÓR TECHNICZNY W GLIWICACH	
ZAREJESTROWANO	
pod numerem	21523
Załączników:	6 szt.
Sprawdzono z wyłączeniem przeszkód i czynników	
1200V 2000	
20 x 79	
Rejonowy Dozór Techniczny w Gliwicach	
RZECZNIK	
(Pieczęć i podpis rzeczoznawcy)	

- Rama kabiny typ *K.R. 1 M.D. NI, 4556 4555*
- 6.1. Chwytnice rodzaj *sioburowy - natychmiastowy*
7. Kabina
- 7.1. Rodzaj *meblowe* typ *1500x2500x2200*
- 7.2. Drzwi kabinowe rodzaj *mozynowe przesuwane druskiopu*
- 7.3. Rodzaj podłogi *metalowe*
- 7.4. Ciężar kabiny *930*
8. Przeciwwaga
- 8.1. Klocki: liczba *31* wymiar *75x100x700* ciężar *36,5*
- 8.2. Ciężar konstrukcji *40*
- 8.3. Ciężar przeciwwagi *1171*
9. Liny stalowe *12F6x25*
- 9.1. Nośne, oznaczone wg normy Nr atestu *1050*
- 9.2. Liczba przekrojów nośnych lin *25x4*
- 9.3. Całkowita długość lin nośnych
- 9.4. Napędowe ogranicznika prędkości, oznaczenie wg normy *48*
- 9.5. Całkowita długość liny ogranicznika prędkości *28 m*
- 9.6. Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa liny *16*
10. Ogranicznik prędkości typ *MR-P* Nr fabr. *22636*
11. Zderzak *Sprężynowy* typ *2604* Nr. *1613*
12. Zabezpieczenie elektryczne
- 12.1. Instalacja ochronna wykonana zgodnie ze schematem *11-26*
- 12.2. Ochrona przed niezamierzonym ruchem w przypadku odziemienia *10 minutowo bezprz. trans. ster. zacisk 18'*
- 12.3. Ochrona przed skutkami zwarc, obwód siły $I_B =$ *35*
podstawowy obrót sterowy /strona wtórna trafo/ $I_B =$ *4*
13. Paszport dźwigu zawiera następujące załączniki:
- 13.1. Protokół pomiarów elektrycznych
- 13.2. Protokół odbioru technicznego części budowlanej dźwigu
- 13.3. Poświadczenie wykonania i zbadania elem.nośnych dźwigu
- 13.4. Poświadczenie wykonania i zbadania dźwigu.

Kierownik Robót Montażowych

Kierownik Zakładu Montażowego
Naczelnik Inżynier

Wydany 07
KIEROWNIK

mgr inż. Zb. Skoczek

mgr inż. Jerzy Holland

pw. egz. 50 szt.
f. ewid. 37/74