

ul. Szpitalna 2

44 – 120 Pyskowice

Numer sprawy: Sp/AZP/382/29/poza/2018

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy Sp/AZP/382/29/poza/2018 nazwa zadania: Dostawa **Oświetlenie awaryjne ppoż. z osprzętem**” w ramach zadania: „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala – Oświetlenie awaryjne ppoż. z osprzętem”

Zarząd Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. Prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. Dostawa oświetlenia awaryjnego ppoż z osprzętem.

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Oprawa natynkowa o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczona do oświetlenia awaryjnego przystosowana do pracy w minusowych temperaturach Np. PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-2W-CT-1h-NM-TE-CW-9016 lub równoważna	4
2	Oprawa natynkowa o średniej mocy LED i wysokiej wydajności przeznaczona do oświetlenia awaryjnego Np. OWA SU LED 0000-PL-AR-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND lub równoważna	30
3	Oprawa podtynkowa o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczona do oświetlenia awaryjnego Np. OWA FL LED 0000-PL-RP-3W-CT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND lub równoważna	44

4	Oprawa natynkowa o średniej mocy LED i wysokiej wydajności przeznaczona do oświetlenia awaryjnego Np. OWA SU LED 0000-PL-RP-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND lub równoważna	9
5	Zestaw do mocowania opraw natynkowych link bądź łańcuszek do zaproponowanych lamp w pozycji 4	9
6	Oprawa natynkowa – dwustronna LED przeznaczona do wyznaczania dróg ewakuacyjnych w standardzie ISO 7010 Np. 6 PRIMOS SGN LED 0000-PL-DS-1W-CT-3h-M-TS-9016-NOP lub równoważna	28
7	Oprawa natynkowa – jednostronna LED przeznaczona do wyznaczania dróg ewakuacyjnych w standardzie ISO 7010 Np. PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-CT-3h-M-TS-9016-NOP lub równoważna	14
8	Centrala w pełni autonomiczna, monitorująca stan techniczny oświetlenia awaryjnego	1

Dokumentacja powykonawcza na podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719) mówiące, że instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz.1 §2 ust.9). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (Roz.1 § 3 ust. 3) i muszą spełniać wymagania Polskich Norm (Roz.1 § 3 ust.2)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §181 pkt. 7 - „Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie”, oraz § 181 pkt 5 - „oświetlenie awaryjne powinno działać, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego”.

Opis systemu:

Ogólna koncepcja systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego polega na zastosowaniu opraw i innych urządzeń oświetlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej działają w pełni autonomicznie, a ich stan techniczny jest monitorowany i rejestrowany przez jednostkę centralną

W komunikacji pomiędzy oprawami a jednostką centralną pośredniczą rozdzielacze, służące jako inteligentne rozdzielnice i wzmacniacze sygnałów.

Zainstalowane w jednostce centralnej oprogramowanie umożliwia:

- wykonanie automatycznych i ręcznych testów funkcjonalnych (test A), oraz czasu działania w trybie pracy awaryjnej (test B), wszystkich opraw i urządzeń oświetlenia awaryjnego,

- rejestrację wyników testów,
- wydruk wyników testów,
- blokowanie pracy awaryjnej,
- programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych z poziomu jednostki centralnej,
- programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych przy użyciu programatora, sygnałem w paśmie podczerwieni.

W skład kompletnego systemu wchodzi: jednostka centralna, rozdzielacze, oraz oprawy i inne urządzenia oświetlenia awaryjnego. Komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami, oraz oprawami i urządzeniami oświetlenia awaryjnego odbywa się po 2-przewodowej, ekranowanej magistrali. Rozdzielacze instalowane pomiędzy jednostką centralną, a oprawami i innymi urządzeniami oświetlenia awaryjnego, obsługują maksymalnie 64 monitorowane punkty.

Do jednostki centralnej mogą być podłączone maksymalnie 4 linie instalacji komunikacyjnej, a na jednej linii można zainstalować 31 rozdzielaczy.

Maksymalne odległości pomiędzy jednostką centralną a rozdzielaczem, oraz pomiędzy rozdzielaczem a oprawą wynoszą 1000m.

System centralnego monitorowania służy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy dużej ilości opraw oświetlenia awaryjnego. Lampy oświetlenia awaryjnego w wykonaniu Centraltest podłączone są do lampowej sieci komunikacyjnej o różnych topologiach. Centralnym elementem tego systemu jest Centralka. Role elementów pośredniczących pełnią zawsze rozdzielacze a medium transmisyjne to dwużyłowy kabel sygnałowy.

Informacje dodatkowe:

1. Potencjał techniczny:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

2. Realizacja :

Dostawa do dnia 03.12.2018 r.

Wspólny Słownik Zamówienia

Kod CPV 31518200-2 - Oświetlenie awaryjne

Termin wykonania zadania:

Dostawa do dnia 03.12.2018 r.

Wartość zamówienia

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Formularz cenowy) stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacja co najmniej 3 dostaw w zakresie niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

A/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający zakres prowadzenia działalności.

B/ Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr. 1

C/ Oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik Nr 2

Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

I. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100%
$\frac{\text{oferta z najniższą ceną}}{\text{cena oferty badanej}}$	X 100 pkt. = ilość przyznanych punktów

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23.11.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

Pokój nr 17 sekretariat Dyrekcji lub na adres: e-mail: zp.pyskowice@gmail.com

Ogłoszenie o wynikach

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl w zakładce BIP postępowania do 30.000 EURO oraz przekazane dostawcą, którzy złożyli oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Tomasz Siuta tel. +48 32 233 24 24 w. 281,

tel/fax. (32) 233-24-24 w. 283,

e-mail: zp.pyskowice@gmail.com

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 44 – 120 Pyskowice, ul . Szpitalna 2;
- osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Leszek Kubiak, kontakt: adres e-mail:szpital_pyskowice@poczta.onet.pl telefon: 32 233 242 24
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Załączniki :

Formularz Ofertowy zał. nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 2

Prezes Zarządu Leszek Kubiak

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak