

Nr sprawy: Sp/AZP/382/20/poza/2019

Pyskowice, 04.07.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

**„Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala. Obecny etap dotyczy:
Wykonania Systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Szpitala w Pyskowicach”**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zarząd Szpitala w Pyskowicach prosi o przesłanie ofert dotyczących: Wykonania w budynku Szpitala Systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej KL1. System oddymiania ma być oparty na podzespołach zgodnych z PN, ITB oraz dopuszczeniami CNBOP. System ma być systemem grawitacyjnym z automatycznym napowietrzaniem poprzez okno napowietrzające, które należy zamontować przy wejściu na klatkę schodową. Na parterze należy zamontować drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30. Drzwi przeciwpożarowe EI30 prowadzące na oddziały mają być zaopatrzone w elektro-trzymacze. Drzwi pozostawione w pozycji otwartej w przypadku pożaru i zadymienia mają się zamykać automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali. Na wszystkich czterech kondygnacjach mają być zainstalowane przyciski oddymiające, a dodatkowo na trzecim piętrze przycisk przewietrzający oraz czujka dymu. Po dokonaniu prac należy wykonać projekt powykonawczy zatwierdzony przez Rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Określenie przedmiotu:

kod CPV: 45215140-0 – Obiekty szpitalne

kod CPV: 45312100-8 – Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

kod CPV: 31625200- 5 - Systemy przeciwpożarowe

kod CPV: 31625100- 4 - Systemy wykrywania ognia

Zapytaniem ofertowym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z częściową modernizacją budynku Szpitala w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2 i obejmujące swym zakresem rzeczowym wykonanie systemu oddymiania w obrębie klatki schodowej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- dokumentacji projektowej : Przebudowa Szpitala Powiatowego w Pyskowicach wraz z wykonaniem łącznika komunikacyjnego i drogi p .poż. , opracowanej przez Pracownię projektową arch. Maciej Jakielek
- w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

W/w dokumentacja znajduje się do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego. lub może być udostępniona drogą elektroniczną.

Ponadto Zamawiający orientacyjny zakres rzeczowy planowanych prac remontowych zawarł w przedmiarze robót stanowiących załącznik do zapytania.

Wykonawca na własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określi i ustali niezbędny zakres rzeczowy prac gwarantujący wykonanie robót zgodnie z sztuką budowlaną, oczekiwaniami Zamawiającego oraz zapewnieni dotrzymania deklarowanego czasu gwarancji na wykonane roboty.

Zamawiający wymaga deklaracji i dotrzymania przez Wykonawcę minimum dwu-letniego okresu gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt.

Ze względu na charakter obiektu, na terenie którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej i uwzględnienia tego faktu w harmonogramie robót oraz zaleca dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty.

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na materiały i urządzenia z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm a zwłaszcza art. 29 do 31). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

-wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

- potencjał techniczny

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą budowlaną na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1264.]

UWAGA:

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym – należy zapewnić ciągłość komunikacyjną oraz zminimalizować utrudnienia związane z hałasem oraz ewentualnym zapyleniem.

III. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:

Nazwa kryterium	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
Cena brutto PLN	W=90,00	$C = ((C_{\min} / C_{\text{of}}) \times W_a) \times 90$ pkt.
Okres gwarancji	W=10,00	2 lata – 1 pkt. 3 lata – 5 pkt. 5 lat – 10 pkt.

gdzie:

- 1) C_{\min} - najniższa wartość w ocenianym kryterium
 C_{of} - wartość badanej oferty w ocenianym kryterium
 C - liczba punktów w kryterium
 W - waga w ocenianym kryterium
- 2) maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
- 3) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia przedmiotu umowy określa się do 30.09.2019 r. Roboty remontowo – budowlane będą mogły być prowadzone w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem placówki. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich wykonywania z Zarządem Szpitala .

V. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:

- 1) druk propozycji cenowej wg zał. 1
- 2) wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej
- 3) kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i wizji lokalnej

VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć osobiście lub przesłać pisemnie na adres Zamawiającego:
w Pyskowicach Sp. z o. o. ,ul. Szpitalna 2, p. nr 17 Sekretariat
44-120 Pyskowice
lub przesłać w formie elektronicznej na adres: zp@szpitalpyskowice.com.pl

w terminie do: 12.07.2019r. godzina 10:00

VII. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą:

*„Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala. Obecny etap dotyczy:
Wykonanie Systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Szpitala w Pyskowicach”*

VIII. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego

Tomasz Siuta tel. +48 32 233 24 24 w. 281,

tel/fax. (32) 233-24-24 w. 283,

e-mail: zp@szpitalpyskowice.com.pl

Załączniki do zaproszenia:

- wzór propozycji cenowej
- przedmiar robót
- Rzuty

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak