

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 6

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Sp/AZP/382/5/2020. Nazwa zadania: „**Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem
porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach - Obecny etap dotyczy: Traktu
porodowego.**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy Sala Cięć ma być wyposażona w punkty odciągu gazów, jeżeli tak to w ile sztuk i w którym miejscu?

Odpowiedź:

Tak, jedna sztuka w dowolnym panelu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak